

PRÜFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur Wasserundurchlässigkeit
an einem Fugendichtband

Geprüfter Materialtyp: **28613 "Sakret Dichtband"**
(TPE-Beschichtung auf Lochgewirke)

Verwendung innerhalb einer Abdichtungsschicht
unter keramischen Bekleidungen in Eckbereichen
(Wand-Wand, Wand-Boden)

Hersteller / Lieferer: **Sakret GmbH**
Osterhagener Straße 2
37431 Bad Lauterberg

Auftraggeber: Sakret GmbH
Osterhagener Straße 2
37431 Bad Lauterberg

Auftrag vom: 16.12.2004

Zeugnisnummer: 91270401.001 (geprüft unter Nr. 83860401.001)

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das
Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **Prüfgrundsätze zur Erteilung eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu
verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit
Fliesen- und Plattenbelägen**
Abschnitt 3.5.6 (Ausgabe September 2004)
**- Aufbringen eines Wasserdrucks von 3,0 bar
über 7 Tage**

Prüfergebnis: Kein Sichtbarwerden von Durchfeuchtungen
unterhalb des Abdichtungsstoffes

Bewertung: **Die Anforderungen zur Wasserundurchlässigkeit**
nach oben genannten Prüfgrundsätzen werden vom
geprüften Fugendichtband erfüllt.

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT
FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer


Dr.-Ing. E. H. Nolting

Großburgwedel, 3. Januar 2005
Mn/Py

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.



Säurefliesner-Vereinigung e.V.
Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge
Im Langen Felde 4, 30939 Burgwedel · Telefon (0 51 39)99 82-0 · Telefax (0 51 39)99 82-46 · E-Mail: info@saeurefliesner.de